



FORMATO A1
594x841mm

DISTR.											
QTDE/TIPO											
ÓRGÃO										TOTAL	
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS											

CLASSIFICAÇÃO	

[illegible]

NOTAS:

- Postes não especificados são de 10m e 150 daN,
- Postes de 11 e 12m não especificados são de 300 daN,
- Condutores da rede de baixa tensão projetados não indicados são 3x170-70,
- Condutores da rede de média tensão projetados não indicados são 3x50-9-13-8kV.

OBSERVAÇÕES:

== ALGUNS DADOS LEVANTADOS EM CAMPO NÃO CONFEREM COM O G-DIS ==

** PROJETO ELABORADO CONFORME LEVANTAMENTO FEITO EM CAMPO **

COORDENADAS NO PROJETO ESTÃO NO FORMATO ABSOLUTA-N

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Adriano de Souza Ferreira

ADRIANO DE SOUZA FERREIRA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA: 053.059/D-040

DATA: 10/02/2020

PROJETO:

Adriano de Souza Ferreira

ADRIANO DE S. FERREIRA
CREA: 053.384/D-040
DATA: 10/02/2020

DESENHO:

J.C

LEVANTAMENTO:

ASF

DOMINUS ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	ESCALA:
	1:1000
	WAL. PROJETOS
	LOCAL DA OBRA:
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de São Pedro da União
LOCAL DA OBRA:	SÃO PEDRO DA UNIÃO
DESCRIÇÃO SERVIÇOS:	Extensão e modificação de rede para atender a iluminação pública.
	WAL. INDICADORES
	FOLHA: 2 / 3

CNPJ: 8.666.172/0001-64
 RUA CORONEL JOÃO FERREIRA BARBOSA, 46
 CENTRO - SÃO PEDRO DA UNIÃO - MG
 CEP: 37855-000
 TELEFONE: (0XX35) 3554-1266