

0

Venda de energia prevista (kWh)		
Demanda máxima (kVA)		20,92

Alternativas estudadas	Potência (KVA)	Primeira substituição após X (meses)	Potência usada na primeira substituição	Segunda substituição o após X (meses)	Potência usada na segunda substituição	Investiment o inicial (R\$)	Custo das perdas (R\$)	Custo final da Alternativa (R\$)
Monofásicos								
Potência Preferencial (kVA)	X	-	0	-	0			X
Potência Alternativa (kVA)	X	-	0					X
Trifásicos								
Potência Preferencial (kVA)	30	-	0	-	0	3.072,84	2.579,38	5.058,60
Potência Alternativa (kVA)	45	-	0			3.789,68	2.604,00	5.661,57

Melhor alternativa		
Trifásicos		
Potência Alternativa (kVA)		30
Custo final da alternativa (R\$)		5.058,60